

Azonosító	A bejelentés tartalmi kivonata	Státusz	Vizsgálat eredménye
1461596	Bejelentő egy Heves vármegyei településen a járda mellett álló romos téglakerítés balesetveszélyes állapotára szeretné felhívni az építésfelügyeleti hatóság figyelmét.	lezárt	<p>Az ügyben megkeresett Heves Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a közérdekű bejelentést kivizsgálta és megírta, hogy a bejelentésre az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 55/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján a helyszínen hatósági ellenőrzést tartott. Megállapították, hogy az ingatlanon beton alapú téglából épült kerítés áll. A vakolat az egyik oldalon nagymértékben hiányos. A kerítés tetején lévő beton fej több helyen hiányos, illetve sérült, a kilátszó téglák az időjárás miatt elkezdtek szétmállani. Több helyen szerkezeti repedés látható, a kerítés beton alapja az időjárás, illetve a forgalom miatt mállik. A melléképületekről cserép nem eshet a járdára. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 47. § (2) bekezdés e) és g) pontjai szerint az építésügyi hatóságnak külön kormányrendeletben foglaltak szerint el kell rendelnie az építmény jókarbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését vagy az építmény felülvizsgálatát, szükség szerinti átalakítását, felújítását, helyreállítását vagy lebontását, ha annak állapota az állékonyságot, az életet és egészséget, a közbiztonságot veszélyezteti. A hivatkozott jogszabályhely alapján a Kormányhivatal a tulajdonosok terhére határozatban elrendelte, hogy az ingatlanon a beton alapú, téglából épült, omlás- és balesetveszélyessé nyilvánított kerítést – az „omlás- és balesetveszélyre” figyelmeztető táblák elhelyezése és az ideiglenes körbekerítés mellett – bontsák le és építsék újjá.</p>