

Azonosító	A bejelentés tartalmi kivonata	Státusz	Vizsgálat eredménye
1455898	<p>Bejelentő egy vidéki nagyvárosban működő közigazgatási szerv épületében található lift használatának tilalmával kapcsolatban tett bejelentést. Megírta, hogy a felvonó használatának korlátozása miatt, az érintett épületben dolgozóknak a munkába járás és a munkavégzés során a lépcsőt kell használniuk, ami munkabiztonsági szempontból kockázatot jelent és növeli a balesetveszélyt. Álláspontja szerint a felvonó az épület biztonságos használhatóságát szolgálja, így működésének a leállítása sérti a lift létesítésére vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezéseket és az egészséges és biztonságos munkafeltételekhez való alkotmányos jogot is, mindezért kéri a bejelentés kivizsgálását.</p>	lezárt	<p>Az ügyben megkeresett Gazdaságfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) a közérdekű bejelentést kivizsgálta és megírta, hogy a településrendezési és építési követelményeket az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) határozza meg. A bejelentéssel érintett közigazgatási szerv főépületében az OTÉK 82. § (1)-(2) bekezdésének vonatkozó rendelkezése alapján szükséges volt felvonót létesíteni, mivel a (2) bekezdés kimondja, hogy <i>személyszállító felvonót kell létesíteni az (1) bekezdésnek megfelelően minden építményben, építményrészben, önálló rendeltetési egységben, ahol a rendeltetésszerű használat 10,0 m-nél nagyobb szintkülönbség áthidalását teszi szükségessé, kivétel lehet a kétszintes önálló rendeltetési egység második szintje. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 35. § (1) bekezdése rögzíti, hogy munkahely céljára csak olyan építmény alkalmazható, amely megfelelő szerkezetű és szilárdságú. Ilyen építményben az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek és jellegének, az abból fakadó tisztítási feltételeknek megfelelő határoló felületeket, belmagasságot, légtérfogatot, mozgásteret, közlekedési útvonalakat kell kialakítani.</i> A Minisztérium tájékoztatást adott arról is, hogy a használatra és az üzemeltetésre vonatkozó követelményt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 34. § (4) bekezdése is rögzíti a következők szerint: <i>„az épület tulajdonosa jókarbantartási kötelezettsége teljesítésének keretében köteles az építmény... rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát folyamatosan biztosítani.</i> " Fenti jogszabályok és a Minisztérium által megkeresett üzemeltető tájékoztatása alapján megállapították, hogy a bejelentéssel érintett épületben a vonatkozó munkavédelmi előírások - az építészeti követelményeknek megfelelően, szabályosan kialakított lépcső és felvonó biztosításával - teljesültek. A lépcső biztonságos használata érdekében a 2022. év során munkavédelmi oktatás keretében ismertették a lépcsőn történő közlekedés szabályaira vonatkozó helyes gyakorlatot és a felvonó az elmúlt időszakban is, és jelenleg is biztosított az annak használatát igénylő ügyfelek és dolgozók számára. A bejelentés vizsgálatát követően a Minisztérium megállapította, hogy az érintett hivatal főépületében a szabályosan létesített és üzemeltetett közlekedési útvonalak, (lépcső és felvonó) az épület egészséget nem veszélyeztető és biztonságos használata lehetőségét biztosítják.</p>