

Azonosító	A bejelentés tartalmi kivonata	Státusz	Vizsgálat eredménye
1460848	<p>Bejelentő az egyik területi közigazgatási szerv klímahasználatra vonatkozó vezetői utasítását kifogásolja. Álláspontja szerint ellentétes a munkavédelmi szabályokkal az a rendelkezés, mely szerint a klímaberendezések hőfokát +26 °C fok alatti hőmérsékletre nem lehet beállítani.</p>	lezárt	<p>A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: együttes rendelet) 7. § (4) bekezdése kimondja, hogy zárt munkahelyeken a végzett munka jellegétől és az évszakoktól függően, a munka nehézségi fokát jellemző munkaenergia- forgalmat figyelembe véve megfelelő hőmérsékletet (klímátényezőt) kell biztosítani, ugyanakkor Magyarországon jelenleg jogszabály nem teszi kötelezővé klímaberendezés üzemeltetését, továbbá nem határoz meg olyan hőmérsékletet, amely elérése esetén a munkavégzést be kell szüntetni. A munkáltatónak szervezési intézkedéseket kell tennie. A 26 Celsius-fokban történő munkavégzés a megfelelő szervezési intézkedések megtételével (szellőztetés, védőital) nem jelent egészségügyi kockázatot.</p> <p>A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium megírta, hogy a kifogásolt utasítás hatályos szövegében nem szerepel az együttes rendelettel ellentétes, kifogásolható rendelkezés.</p>